



## **Технические требования по предоставлению Баланса водопотребления и водоотведения подключаемого объекта для заключения договора о подключении (технологическом присоединении) к сетям водоснабжения и водоотведения**

Баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта, который согласно Постановлению Правительства РФ, «Правила холодного водоснабжения и водоотведения №644, п.17, з», должен содержать следующее:

1. Объем воды в период использования максимальной величины мощности (нагрузки) с указанием целей использования и распределением объемов подключаемой нагрузки по целям использования, периодические нужды;
2. Объем воды на внутреннее пожаротушение;
3. В случае, если внутреннее пожаротушение отсутствует, необходимо включить в баланс наружное пожаротушение из расчета объема воды на тушение пожара в течении 3-х часов в сутки, учитывающий категорию, этажность и объем здания (в соответствии с СП 8.13.130.2009).

Директор

**Н.И. Говричев**